



VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Identifikace výběrového řízení:

Název:	Společný pás pro cyklisty a chodce ul. Hřbitovní ve Valašském Meziříčí
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh výběrového řízení:	otevřená výzva
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu čl. XIII. odst. 4 Výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce toto následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz ze dne 6. 2. 2020

Součástí veřejné zakázky je montáž a dodávka ocelového zábradlí 27 m viz. 02 - SO 01 Společný pás pro cyklisty a chodce Pol. 112 VV. Jaké je schéma tohoto zábradlí a jak bude povrchově upraveno?

Odpověď:

Zábradlí bude provedeno dle TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích, článek 3.3 Silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí, viz. schéma v příloze. Z důvodu provozu cyklistů bude výška 1,3 m. Materiál ocelový trubní profil průměr 50 mm, povrchová úprava pozink a nátěr v červenobílém barevném provedení.

Na základě výše uvedeného doplnění zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek v předmětném výběrovém řízení do 19. 2. 2020 do 10:00 hod., přičemž za podání nabídky se považuje doručení nabídky ve lhůtě stanovené zadavatelem v listinné podobě na adresu zadavatele uvedenou v čl. VIII. Výzvy k podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **19. 02. 2020, v 10.15 hod.** v malé zasedací místnosti na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí.

Ostatní podmínky výběrového řízení zůstávají nezměněny.

Příloha č. 1 Schéma zábradlí

Ve Valašském Meziříčí dne 10. 2. 2020

<otisk razítka>
<elektronicky podepsáno>

Mgr. Janka Gorduličová
kontaktní osoba zadavatele