



Eva Blažková
Havlíčková 234/1
757 01 Valašské Meziříčí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1101224740VYŘIZUJE / LINKA
Daněk/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 22.11.2018

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. číslo 1101224740, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: Regenerace panelového sídliště Vyhlídka – V. etapa – lokalita ulic Havlíčkova a Zd. Fibicha.

Kat. území: Valašské Meziříčí – Město.

Parc.číslo : viz. PD

Předložené podklady:

Koordinační situace stavby.

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0100987948.
- před zahájením výkopových prací požádá zhotovitel o vytýčení stávajícího kabelového vedení VN a NN. Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) kabelového vedení VN a NN zásadně ručně. V případě, že dojde odkrytí kabelového vedení, bude stavebníkem přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před započatím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS.
- při provádění stavby respektovat podmínky pro činnost v blízkosti elektrického zařízení dle normy ČSN EN 50110-1 ed.2. a PNE 330000-6.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení VN a NN bude i po realizaci stavby v souladu s normami ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- pokud dojde ke kolizi stavby s kabelovým vedením VN, nebo NN bude tato situace řešena smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. na náklady stavebníka.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8, PSČ 405 02

ICO: 247 29 035

247

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – Sítě Morava