



LEGENDA

- elektrický rozváděč
- elektrický dohříváč
- motor, jednofázový pohon
- servisní vypínač, v krytu IP65, umístěný u zařízení, ve výšce min. 2.5m nad podlahou
- OP, přípojnice pospojování
- plastový elektroinstalační kanál

POZNÁMKY

- ELEKTROINSTALACE JE ULOŽENA NA POVRCHU V PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH.
- TRASY KOORDINOVAT S VZT A STÁVAJÍCIMI ELEKTRICKÝMI ROZVODY.
- SERVISNÍ VYPÍNAČE OSADIT V SERVISNÍM PROSTORU JEDNOTEK VE VÝŠCE CCA.2.5M NAD PODLAHOU.
- KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VČETNĚ ŘÍDÍČHO ROZVÁDĚČE, OVLADAČE, MAR A NÁPOJENÍ ČÍDEL JSOU DODÁVKOU VZDUCHOTECHNIKY.
- PROVEST VODNÉ POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY NA PŘÍPOJNICE POSPOJOVÁNÍ OP. VODIČEM H07V-K 6MM/ZEL/ŽL.. PŘÍPOJNICE OP NÁPOJIT Z PŘÍSLUŠNÉHO ROZVÁDĚČE R3 VODIČEM H07V-K 16MM/ZEL/ŽL..
- VZT POTRUBÍ OSAZENÁ NA STŘEŠE CHRÁNIT BŘED ÚDEREM BLESKU, DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY.
- PROVEST NUTNÉ PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE KOLIDUJÍCÍ S POTRUBÍM VZT
- A PŘESUNY SVÍTEL –ZEJMÉNA NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A V UČEBNĚ PRO 2.STUPEŇ.
- ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A KABELY OZNAČIT ŠTÍTKY S POPISEM DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

DRUH SOUSTAVY: 3 N PE, AC50HZ, 230/400V, TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚKOVÁ OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.		Investor	
Vypracoval	Petr Vykopal	Město Valašské Meziříčí	
Prezkoval	Ing. Radomír Týmł	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí	
Schwětil	Petr Vykopal		
Druh dokumentace		Stavba dokumentace	
D1.4.1.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Název dokumentu		Číslo zakázky	Číslo dokumentace
PŮDORYS 1.NP-VZT.ZAŘ.3.1		0317	
Měřítko 1: 50		Kód dokumentace	
		-	
Sokolská 1088, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 05752671, DIČ CZ05752671 info@vykopa.cz tel. 737 865 855, 777 989 929		Index	Jazyk
		-	CS
		Datum vydání	Č. výkresu
		2017-06	D141205