











Prostupy





VZT ZAŘ.Č. 1.1 - VĚTRÁNÍ UČEBNY 1.STUPEŇ

	Provedení prostupu potrubí přes ŽB panelovou fasádní konstrukci s tepelnou izolací, celková tl. 430 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: 630 x 400 mm překlad (v případě zděné konstrukce) 2 x L 100x100x8 délky 900 mm	2 ks
	Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 400 mm	2 ks
	Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 355 mm	5 ks
	Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 280 mm	2 ks
	Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 250 mm	2 ks

VZT ZAŘ.Č. 1.2 - VĚTRÁNÍ UČEBNY 1.STUPEŇ

	Provedení prostupu potrubí přes ŽB panelovou fasádní konstrukci s tepelnou izolací, celková tl. 430 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: 500 x 355 mm překlad (v případě zděné konstrukce) 2 x L 100x100x8 délky 750 mm	2 ks
	Provedení prostupu potrubí potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 80–100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 315 mm	2 ks
	Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 280 mm	2 ks
	Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 200 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 280 mm	2 ks
	Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 250 mm	2 ks

VZT ZAŘ.Č. 2.1 - VĚTRÁNÍ UČEBNY 1.STUPEŇ

	Provedení prostupu potrubí přes ŽB panelovou fasádní konstrukci s tepelnou izolací, celková tl. 430 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: 630 x 400 mm překlad (v případě zděné konstrukce) 2 x L 100x100x8 délky 900 mm	2 ks
	Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 400 mm	2 ks
	Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 až 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 355 mm	4 ks
	Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 250 mm	2 ks