



Legenda potrubí:

- Studená voda – plastové potrubí PP–R PN16
- Cirkulace – plastové potrubí PP–R PN16
- Teplá voda – plastové potrubí PP–R PN16
- Studená voda (využití dešťových vod) – plastové potrubí PP–R PN16

Stoupací potrubí vnitřního vodovodu bude zasekáno do zdiva nebo bude vedeno v inst. šachtě. Připojovací potrubí bude zasekáno do zdiva. Potrubí je izolováno termoizolační trubicí MIRELON. Ležaté rozvody potrubí budou vedeny pod stropem v podhledu. Potrubí bude napojováno na stávající rozvody vody.

Izolace potrubí:

Veškeré potrubní rozvody budou opatřeny izolací dle Vyhlášky č. 193/2007, dle potřeby bude tloušťka izolace optimalizována ekonomickým výpočtem.

Tloušťka izolace potrubí studené vody:

- 20 – 25 – min. 9 mm
- 32 – 40 – min. 13 mm
- 40 – 75 – min. 20 mm

Tloušťka izolace potrubí teplé vody a cirkulace:

- 20 – min. 20 mm
- 25 – min. 20 mm
- 32 – min. 25 mm
- 40 – min. 25 mm

Legenda zař. předmětů:

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA - rohový ventil DN15–3/8”
U	UMYVADLO – nástěnná baterie 2xDN15–1/2”
P	PISOÁR - rohový ventil DN15–3/8”
VP	VPUŠŤ PODLAHOVÁ

Legenda armatur:

- KKV – KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- ZK – ZPĚTNÝ VENTIL
- ZV – ZAHRADNÍ VENTIL

S WHG		S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5 IC 63321271 DIČ CZ63321271	
AKCE: ZŠ Žerotínova - oprava sociálního zařízení pro nové hřiště		MÍSTO: Val. Meziříčí-město, [776360] parc. č. 1978/2	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5	STUPEŇ:	DPPS
AUTORIZOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637 Valašské Meziříčí 75701	VARIANTA:	-
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	DATUM:	09/2024
KONTROLOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637 Valašské Meziříčí 75701	FORMÁT:	A3
VYPRACOVAL:	Jakub Smieško	ARCH. ČÍS.:	-
OBJEKT:	ZŠ Žerotínova, č.p. 376, Valašské Meziříčí	MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST:	D.1.2 - Technologické řešení		
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP - VODA	ČÍS.VÝKR.:	D.1.2.2.-04