



LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- JT 1 jímací tyč – výška 2 m
- JT 2 jímací tyč – výška 1 m
- JT 3 pomocný jimač – drát 8 A1MgS
- podpěra vedení na střešní krytinu
- ✕ svorka křížová
- ⊙ svorka zkušební
- jímací vedení – drát 8 A1MgSi T/2 na podpěrách

Zemní pásek FeZn 30x4 uložený ve výkopu v nezúmrzné hloubce ve vzdálenosti min. 1m od vnější zdi objektu.

kótováno v milimetrech-v metrech výškové kóty+- 0,00= čistá podlaha BD

projektant	René Řihák, Valašská Bystřice 652
odp. projektant	
investor	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701, Val.Meziříčí
místo stavby	k.ú.Krásno nad Bečvou na p.č.st.137/7, ul. Jičínská č.p.156, Val.Meziříčí
Stavební úpravy-výměna střešní krytiny u objektu pro sociální bydlení č.p.156 ve Valašském Meziříčí	
PŮDORYS STŘEŠNÍ KONSTRUKCE- HROMOSVOD	
12/2024	
M: 1: 150 D 02	