



Petr Stavebník
Poličná 407
757 01 Poličná

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
06.06.2023

NAŠE ZNAČKA
17/2023/Mar

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Maroszczyková
592 112 286

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava
06.06.2023

Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s. k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení na stavbu

„CHODNÍK NA ULICI SOKOLSKÁ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ“

na pozemcích parc. č. 194/23, 194/19, 188/1, 188/2, 186, 182, 185, 181, 177, 174, 172, 167, 165/1, 163, 194/17, 194/15, 194/18 v katastrálním území Valašské Meziříčí-město

Investor: Město Valašské Meziříčí

Předložené podklady: projektová dokumentace pro společné povolení

Dle předložených podkladů se v zájmovém území stavby **nachází komunikační vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.** Jedná se sdělovací zemní optický kabel, jehož trasa je zřejmá ze *Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. č. 0201580535 ze dne 05.06.2022*. Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem (0,5 m po stranách krajního vedení) podle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a technickými normami.

V ochranném pásmu komunikačního vedení nesmí být, dle výše uvedeného Zákona, prováděny činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a plynulost provozu komunikačního vedení a rovněž musí být zajištěn neomezený přístup pro správu sítě.

Protože v rámci stavby dojde ke střetu s komunikačním vedením a bude zasaženo ochranné pásmo, je potřeba si vyžádat **Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení**. Tento souhlas bude vydán současně při vytyčení komunikačního vedení v místě stavby na základě poskytnutého *Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.*

Během stavby musí být dodrženy obecně závazné právní normy, platné technické normy a **Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**, které jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska.

V místech dotčení nebo přiblížení na méně než 0,5 m musí být kabel uložen do dělené chráničky, která bude zajištěna obetonováním proti pojezdu a poškození.

Zemní práce v ochranném pásmu komunikačního vedení musí být prováděny ručně!

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČO: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.telcoproservices.cz | bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-139340237/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Při souběhu a křížení s podzemními sítěmi musí být dodržovány min. svislé a vodorovné
odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

Před zakrytím obnaženého komunikačního vedení je povinností stavebníka vyzvat
odpovědného pracovníka společnosti Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo
při provádění prací viditelně poškozeno a je-li v původní poloze. O souhlasu společnosti Telco
Pro Services, a. s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.

Společnost Telco Pro Services, a. s., souhlasí s vydáním společného povolení a s realizací
stavby za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok od data vydání.

S pozdravem

Ing. Hana Maroszczyková
Technik poskytování sítí senior

Příloha

Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro
Services, a.s.

Telco Pro Services, a. s.

Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČO: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.telcoproservices.cz | bank. spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-139340237/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830