



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE



územní odbor Vsetín

dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství

PCR15ETRPO42505749

Č.j.KRPZ-69529-3/ČJ-2023-151506

Vsetín 27. července 2023

Počet listů: 1

Pan  
Petr Staveník  
Poličná 407  
757 01 Valašské Meziříčí

Chodník na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí - stanovisko

K č.j. ze dne 15. června 2023

Krajské ředitelství Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín obdržel v elektronické podobě Vaše podání ve věci žádosti o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Na základě těchto skutečností Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s § 16 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích,

### **s o u h l a s í**

po posouzení předložené dokumentace s vydáním územního řízení a stavebního povolení u akce „**Chodník na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí**“ k uvedené akci na parcele č. 194/23, 194/19, 188/1, 188/2, 186, 182, 185, 181, 177, 174, 172, 167, 165/1, 163, 194/17, 194/15, 194/18 v k.ú. Valašské Meziříčí - město, investora Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Petr Staveník, Poličná 407, 757 01 Valašské Meziříčí s tím, že:

- osvětlení přechodu pro chodce a VO bude splňovat technické kvalitativní podmínky staveb PK Kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací a to včetně dodatku č. 1 a dalších příslušných norem;
- stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
- samostatné sjezdy připojující sousední nemovitosti formou chodníkových přejezdů budou s výjimkou odůvodněných případů (malá šířka chodníku, utopený klesající sjezd apod.) řešeny pouze sklopeným obrubníkem nebo sníženou obrubou s lichoběžníkovým nájezdem při zachování průchozího prostoru s nezměněnou niveletou chodníku o šířce nejméně 0,9m dle ČSN 73 6110/Z1;
- zhotovitel před zahájením prací, předloží na DI PČR Vsetín návrh přechodného dopravního značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 a zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu;
- zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy provozu dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění svislého a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího;

Uvedené stanovisko bylo vypracováno na žádost Petr Staveník, Poličná 407, 757 01 Valašské Meziříčí, pro stupeň územní a stavební řízení.



www.policie.cz

4. května 252  
755 01 Vsetín  
ID DS: w6thp3w

Tel.: +420 974 680 258  
Email: epodatelna.policie@pcr.cz  
vs.di.evidence@pcr.cz

*Zpracoval:*  
por. Bc. Antonín JAVOREK  
dopravní inženýr

**por. Mgr. Pavel CHLÁPEK**  
*vedoucí*

*(dokument opatřen elektronickým podpisem)*

Rozdělovník:

MěÚ Valašské Meziříčí, Odbor stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí