



MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Náměstí 7 · 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420 571 674 111 · Fax: +420 571 611 043
· www.valasskemezirici.cz

Žadatel: Staveník Petr
Poličná 407
757 01 Poličná

ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

Investor: Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7
757 01 Valašské Meziříčí

MěÚVM 098726/2023
MěÚVM 098455/2023

Bartozelová/571 674 504

11. 7. 2023

Vyjádření Odboru komunálních služeb Města Valašské Meziříčí k projektové dokumentaci na akci „**Chodník na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí**“ k územnímu a stavebnímu řízení (společné povolení), k. ú. Valašské Meziříčí - město, dotčené parcely č. 194/23, 188/1, 185/4, 181, 177/1, 174, 172, 167, 165/1, 163, 194/17, 194/15, 194/18.

Z hlediska správce:

- vodního hospodářství:

Před zahájením stavebních prací musí investor vytýčit stávající inženýrské sítě v prostoru stavby.

Investor musí požádat o vyjádření správce vodovodů a splaškové kanalizace, kterým jsou Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín.

V místních komunikacích a okolí se může nacházet dešťová kanalizace v majetku města Valašské Meziříčí. V případě, že dojde při realizaci k odkrytí dešťové kanalizace ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí, bude informován správce této sítě, Město Valašské Meziříčí, odbor komunálních služeb, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, Aleš Cáb, tel.: 571 674 528.

- veřejného osvětlení:

V chodníku se nachází veřejné osvětlení, jak zemní kabel, tak stožáry veřejného osvětlení – nutno respektovat. Před zahájením prací nutno požádat o vytýčení TS Valašské Meziříčí s. r. o., M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí.

- silničního hospodářství:

Stavbou dojde k zásahu do místní komunikace (napojení chodníků, ul. Tyršova), investor musí před zahájením prací vyřídit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, dle § 25, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u Odboru dopravně správních agend, MěÚ Valašské Meziříčí a to na základě nového souhlasu Odboru komunálních služeb, MěÚ Valašské Meziříčí a Policie České republiky, dopravního inspektorátu Vsetín. Nutno dodržet TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Dojde-li stavbou k příčnému překopu, budeme vyžadovat opravu komunikace min. 5 m na každou stranu od hrany překopu vyfrézováním a opětovným položením nového asfaltu v tl. 5 cm (nad výkopem v tl. min. 10 cm). Pokud se v úseku požadované opravy nacházejí dešťové vpusti, kanalizační šachty, vodovodní šoupáky apod. je nutné provést jejich výškovou úpravu na novou niveletu.

Dojde-li stavbou k podélnému zásahu do komunikace, budeme vyžadovat opravu v celé šíři komunikace vyfrézováním a opětovným položením nového asfaltu v tl. 5 cm (nad výkopem v tl. min. 10 cm). Pokud se v úseku požadované opravy nacházejí dešťové vpusti, kanalizační šachty, vodovodní šoupáky apod. je nutné provést jejich výškovou úpravu na novou niveletu.

Město Valašské Meziříčí nepovoluje provádění výkopů a záborů v zimním období, tj. od 1. 11. do 31. 3.

odpadového hospodářství:

S odpadem produkovaným během stavebních prací nutno naložit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Valašské Meziříčí. Před zahájením stavebních (demoličních) prací bude mít investor nebo zhotovitel uzavřenu smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou na odpad, který sám nezpracuje dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona.

Ke kolaudaci investor předloží stavebnímu úřadu doklad o naložení s odpadem v souladu s citovaným zákonem o odpadech.

- městské zeleně:

Pokud si stavební práce vyžádají zásah do městské zeleně (kácení stromů, keřů), je nutné toto v dostatečném předstihu projednat na Odboru komunálních služeb MěÚ. Pokud stavebními pracemi dojde k zásahu do kořenových systémů stromů, nesmí dojít k jejich poškození. Kořenový systém se předpokládá v šířce koruny stromu. V případě záboru veřejné plochy je stavebník povinen vyžádat si souhlas. Tento souhlas vydává MěÚ Valašské Meziříčí, odbor majetkové správy.

- technické:

Po dokončení stavby požadujeme předložit dokumentaci skutečného geodetického zaměření stavby v elektronické podobě (CD) včetně doložení **Protokolu o akceptaci zakázky** na adresu: Městský úřad Valašské Meziříčí, Zašovská 784, Odbor komunálních služeb, Ing. Zdeněk Bobek.

Při dodržení výše uvedených podmínek **souhlasí** odbor komunálních služeb s realizací stavby.

UPOZORNĚNÍ:

Toto vyjádření je vyjádřením samosprávy a v žádném případě nenahrazuje rozhodnutí či jiný úkon státní správy.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky od data vydání.

.....
RNDr. David Černoch
vedoucí Odboru komunálních služeb
MěÚ Valašské Meziříčí

Na vědomí: ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU – zde -