

LEGENDA POTRUBÍ

POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PPR S 3,2–PN 16
POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PPR STABI S 3,2–PN 20
POTRUBÍ CIRKULACE TV – PPR STABI S 3,2–PN 20

LEGENDA IZOLACÍ A ROZMĚRŮ POTRUBÍ

TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE "MIRELON PRO"

STUDENÁ VODA

DN	20x2,8 — 110x5,5
t	6,0–13mm

TEPLÁ VODA

DN	20x2,8	25x3,5	32x4,4	40x5,5	50x6,9	63x8,6	90x12,5	90x12,5
t	20mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH ELEMENTŮ

U UMYVADLO DITURVITOVÉ
WC KLOSET DITURVITOVÉ
VL VÝLEVKA
PS PISOÁROVÉ STÁNÍ
S SPRCHA
DL DŘEZ
H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ JS 25

V1 STOUPAČKA VODY
POTRUBÍ STOUPÁ (KLESÁ) DO NÁSLEDUJÍCÍHO PODLAŽÍ
KK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ

Projektant: Petr Hons	Zodpovědný projektant: ing. Michal Navrátil	ing. Navrátil Michal, Hrachovec 280, 757 01 Valašské Meziříčí, mob.:+420 724 051420	
Investor: ZŠ ŽEROTÍNOVA, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		Formát	6A4
Název akce: Stavební úpravy a opravy rozvodů ZŠ Žerotínova		Datum	06/2017
D.1.3.1 VODOVOD		Účel	DVD
		Č.zak.	2017008
		Arch.č.	
Měřítko 1 : 75	PŮDORYS 1.NP – ČÁST DÍLEN	Výkres č.	V02/A