


Dispozice elektroinstalace umělého a nouzového osvětlení chodeb I.NP

Stavební úpravy a opravy rozvodů ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříč

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01, Valašské Meziříčí, zast. Mgr. V. Chajdrou, vedoucím odb. kom. služeb



Legenda uložení kabeláže

P16	Uložení kabelek na nebo pod omítkou do trubky ohebné elektroinstalací (Příručka)
4	Uložení kabelek na omítku do řady výše: síla x výška
50/50	Uložení kabelek na omítku do drážky 20x síla x výška
T	Uložení kabelek pod omítku

Legenda svítidel

Svítidlo zděrkové, nástěnné, vestavné 600x600mm, 4x18W, typ dle výběru investora

Svítlidou nouzové s piktogramem, IP20, 6W, 30min. s vlastním zdrojem, nástěnné, typ dle výběru investora

 s81 Tlačítko zap/vyp osvětlení chodby – místo instalace konzultovat před montáží s investorem

LEGENDA



3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-S

II. napeťové pasmo pro síťové napětí ve smyslu ČSN 33 0130
URČENÍ VENKOVNÍCH VLVŮ : protokol, příloha č. 1 technické zprávy elektro

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

412. – OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ, NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA

412.5.-DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI
413.-OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI POBÍŠE

(ČSN 33 2000-4-41 ed.2)
413.1-00CHIRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ

413.2.-OCHRANA POUŽITÍM ZARÍZENÍ TRIDY OCHRANY III



Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správci sítí, investorem a projektantem část stavebního území.

lenito vykres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám přehledu elektro

LIST Č.: 1 4x4	Disp. elektr. uměleho a nouzového osv. chodeb I, NP			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
Měřítka 1:150	OBJ.Č. P.J: ZŠ Žerotínova	ZAK.ČÍSLO: 31/2017	AKCE: Stav. úpravy a opravy rozv. ZŠ Žerotínova. Val. Mez.	VÝKRES ČÍSLO:
Ing. Pavel Poruba IČ:4651/4450	PROJEKT: Ing. Poruba	DATAUM: 06/2017	INVESTOR: Město Václavské Měřítka, Náměstí 7, 757 01	E-01

Tento výkres byl nakreslen programem BRICSCAD V10 PRO Czech a EIPROCAD IC V 2