



ŽADATEL
Ing. Pavel Čunek
Vrbenská 245
757 01 Valašské Meziříčí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1104061010VYŘIZUJE / LINKA
Daněk/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 23.5.2019

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. číslo 1104061010, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: Chodník ul. M. Alše – V. Etapa.

Kat. území: Krásno nad Bečvou. **Parc.číslo** : viz. PD.

Předložené podklady: Situace.

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:


- podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0101110762.
- před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS.
- před zahájením výkopových prací zažádá zhotovitel o vytýčení stávajícího kabelového vedení NN. Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) kabelového vedení NN zásadně ručně. V případě, že dojde odkrytí kabelového vedení, bude stavebníkem přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- případné hloubkové úpravy zemního kabelového vedení NN vyvolané stavbou, budou provedeny výhradně smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. na náklady stavebníka.
- při provádění stavby respektovat podmínky pro činnost v blízkosti elektrického zařízení dle normy ČSN EN 50110-1 ed.2. a PNE 330000-6.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby v souladu s normami ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- stožáry veřejného osvětlení (VO) budou umístěny mimo ochranné pásmo zemního kabelového vedení NN, které činí 1m na každou stranu kabelové trasy.

- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- výkopové práce budou prováděny od stávajících podpěrných bodů nadzemního vedení NN ve vzdálenosti minimálně 1,5m a po dobu provádění výkopových prací budou provedena taková opatření, která zajistí stabilitu podpěrných bodů.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

247

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – Sítě Morava