



#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
3.01	ZÁVĚRÍ	15,7 m
3.02	SCHODIŠTĚ	18,9 m
3.03	VÝTAH	2,9 m
3.04	SKLAD	3,5 m
3.05	SKLAD	5,0 m
3.06	CHODBA	4,4 m
3.07	KANCELÁŘ	19,5 m
3.08	KANCELÁŘ	32,3 m
3.09	KUCHYŇKA	2,2 m
3.10	KANCELÁŘ	34,3 m
3.11	UMÝVÁRNA WC ŽENY	5,0 m
3.12	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,5 m
3.13	WC ŽENY	2,3 m
3.14	WC MUŽI	2,3 m
3.15	WC MUŽI	7,4 m
3.16	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,8 m
3.17	WC INVALIDE	3,0 m
3.18	KANCELÁŘ	22,9 m
3.19	KANCELÁŘ	22,5 m
3.20	KUCHYŇKA	2,1 m
3.21	KANCELÁŘ	11,8 m
3.22	KANCELÁŘ	14,1 m
3.23	SCHODIŠTĚ	19,1 m
3.24	KUCHYŇKA	2,2 m
3.25	KANCELÁŘ	16,3 m
3.26	KANCELÁŘ	10,6 m
3.27	KANCELÁŘ	24,7 m
3.28	KANCELÁŘ	17,8 m
3.29	KANCELÁŘ	31,6 m
3.30	KUCHYŇKA	3,3 m
3.31	KANCELÁŘ	37,4 m
3.32	SKLAD	7,4 m
3.33	KUCHYŇKA	2,2 m
3.34	KANCELÁŘ	24,8 m
3.35	CHODBA	106,2 m
3.36	KANCELÁŘ	16,2 m

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Doplňky z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
- Zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 300 mm
- ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM (ETICS)
- FASÁDA:
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140 a 160 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) + probraně silikonsilikátová pastovitá prodýšná omítka s progresivním samočistícím efektem, velikost zrn 1,5 mm
  - Pozn.: MINERÁLNÍ VŮLA s kolovým výhledem ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) od hrubé soklu do výšky 900 mm (členění viz pohledy)
- SOKL:
  - XPS tl. 140 mm ( $\lambda = 0,034 \text{ W/m.k}$ ) + dekorativní mozaiková omítka
  - Pozn.: XPS zatáhnout 200 mm pod terén (členění viz pohledy)
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET VÝPLNÍ OTVORŮ:
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 30 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) + probraně silikonsilikátová pastovitá prodýšná omítka s progresivním samočistícím efektem, velikost zrn 1,5 mm (případně XPS tl. 30 mm - členění viz pohledy)

#### POZNÁMKY

- před zahájením zateplovacích prací se provede demontáž všech prvků na fasádě (poštovní schránky, okenní mřížky, cedule, ...)
- stávající vnější parapety oken, ventilační mřížky v podbíjení střešních budov demontovány a nahrazeny novými - viz výpis klempířských prvků
- po provedení zateplení bude provedena zpětná montáž fasádních prvků

(A) - vnitřní zábradlí do výšky 850 mm, ocelová trubka  $\varnothing 51 \text{ mm}$ , tl. 2,8 mm, viz foto ve výpisu

#### LEGENDA SKLADEB

- OBVODOVÁ STĚNA
  - vápenná omítka tl. 20 mm
  - zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
  - vápenná omítka tl. 30 mm
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140
  - CELKEM tl. 590 mm (kótováno bez omítek tl. 540 mm)

#### LEGENDA SKLADEB

- OBVODOVÁ STĚNA
  - vápenná omítka tl. 20 mm
  - zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
  - vápenná omítka tl. 30 mm
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 160
  - CELKEM tl. 610 mm (kótováno bez omítek tl. 560 mm)

$\pm 0,000$  vztaženo ke stávajícímu 1.NP

KONTROLOVAL:	VEDOUcí PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	ARCHITEKTURA & INTERIER SINÉNER & PARTNERS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 757/61 VALAŠSKÉ MEZÍŘICÍ		
Ing. Emil Mikulčík	Miroslav Šimánek	Petra Sladkovská			
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387	C. PARC.: 90/4, 90/5, 90/2		K.Ú.: Val. Mez. - město		
STAVEK:	Stavební úpravy a zateplení úřadu města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí		MÍSTO: Valašské Meziříčí	STUPEŇ: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	FORMÁT: 12x44		ČÍSLO VVR.: 150		
	DATUM: 07/2019		MĚRITKO: 1:50	D.1.1.14	