



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	ZÁVĚRÍ	15,7 m
1.02	SCHODIŠTĚ	18,9 m
1.03	VÝTAH	2,9 m
1.04	SKLAD	3,5 m
1.05	SKLAD	5,0 m
1.06	CHODBA	4,4 m
1.07	KANCELÁŘ	27,2 m
1.08	KANCELÁŘ	23,3 m
1.09	KUCHYŇKA	2,9 m
1.10	KANCELÁŘ	33,5 m
1.11	UMÝVÁRNA WC ŽENY	5,0 m
1.12	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,5 m
1.13	WC ŽENY	2,3 m
1.14	WC MUŽI	2,3 m
1.15	WC MUŽI	7,4 m
1.16	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	6,8 m
1.17	WC INVALIDE	3,0 m
1.18	KANCELÁŘ	22,9 m
1.19	KANCELÁŘ	21,3 m
1.20	KUCHYŇKA	2,1 m
1.21	KANCELÁŘ	14,5 m
1.22	KUCHYŇKA	1,5 m
1.23	KANCELÁŘ	18,4 m
1.24	SCHODIŠTĚ	19,5 m
1.25	KANCELÁŘ	14,3 m
1.26	KANCELÁŘ	9,8 m
1.27	KANCELÁŘ	11,0 m
1.28	KANCELÁŘ	18,4 m
1.29	KANCELÁŘ	22,0 m
1.30	KUCHYŇKA	2,1 m
1.31	KANCELÁŘ	25,0 m
1.32	KANCELÁŘ	23,4 m
1.33	KANCELÁŘ	49,9 m
1.34	CHODBA	106,9 m
1.35	KANCELÁŘ	10,3 m

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Dozdivky z pórabetonových tvárníc tl. 400 mm
- Zdivo z pórabetonových tvárníc tl. 300 mm
- ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM (ETICS)
- FASÁDA:
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140 a 160 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) + probraněná silikonsilikátová pastovitá prodyšná omítka s progresivním samočisticím efektem, velikost zrn 1,5 mm
  - Pozn.: MINERÁLNÍ VŮLA s kolovým výhledem ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) od úrovni soku do výšky 900 mm (členění viz pohledy)
- SOKL:
  - XPS tl. 140 mm ( $\lambda = 0,034 \text{ W/m.k}$ ) + dekorativní mozaiková omítka
  - Pozn.: XPS zatěhnout 200 mm pod terén (členění viz pohledy)
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET VÝPLNÍ OTVORŮ:
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 30 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) + probraněná silikonsilikátová pastovitá prodyšná omítka s progresivním samočisticím efektem, velikost zrn 1,5 mm (případně XPS tl. 30 mm - členění viz pohledy)

POZNÁMKY

- před zahájením zateplovacích prací se provede demontáž všech prvků na fasádě (poštovní schránky, okenní mřížky, cedule, ...)
- stávající vnější parapety oken, ventilační mřížky v podbíjení střešních budov demontovány a nahrazeny novými - viz výpis klempířských prvků
- po provedení zateplení bude provedena zpětná montáž fasádních prvků

LEGENDA SKLADEB

- OBVODOVÁ STĚNA
  - vápnenná omítka tl. 20 mm
  - zdivo z pórabetonových tvárníc tl. 400 mm
  - vápnenná omítka tl. 30 mm
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140
  - CELKEM tl. 590 mm (kótováno bez omítek tl. 540 mm)

LEGENDA SKLADEB

- OBVODOVÁ STĚNA
  - vápnenná omítka tl. 20 mm
  - zdivo z pórabetonových tvárníc tl. 400 mm
  - vápnenná omítka tl. 30 mm
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 160
  - CELKEM tl. 610 mm (kótováno bez omítek tl. 560 mm)

±0,000 vztahena ke stávajícímu 1.NP

KONTROLOVAL: Ing. Emil Mikulčík	VEDOUcí PROJEKTANT: Miroslav Šimánek	PROJEKTANT: Petr Šladkovský	ARCHITEKTURA & INTERIER SINÉNER & PARTNERS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 751/6, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387	Č. PARC.: 90/4, 90/5, 90/2	K.Ú.: Val. Mez. - město	
STAVBAK: Stavební úpravy a zateplení úřadu města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí	MÍSTO: Valašské Meziříčí	STUPEŇ: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	FORMÁT: 12x44	ČÍSLO VVR.: D.1.1.12	ČÍSLO PRÁČE:
DATUM: 07/2019	MĚRITKO: 1:50		