


ROZVADĚČ R2.1 - nový



PAVILON C - 2NP



PROVEDENÍ:	PLASTOVÉ POD OMÍTKU
TYP:	ŘADA BC-U
KRYTÍ:	IP 40
ROZMĚRY:	Š 195 x V 195 x H 105 1 x 8 modulů
PŘÍVOD A VÝVODY:	shora pod omítkou
Svorkovnice PE a N jsou součástí skříně	

Sít': 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval Adam BILL	Akce Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova	Investor Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 			
Přezkoumal Petr BILL					
Schválil Ing. Petr KOSÍK					
 Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671 info@tykoa.cz tel. 737 865 855, 777 989 929	Druh dokumentace D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE	Status dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
	Název dokumentu ROZVADĚČ R 2.1 - nový PAVILON C, 2NP Měřítko 1:5	Číslo zakázky 3217	Číslo dokumentace		
		Kód dokumentace -			
		Index -	Datum vydání 2020-05	Jazyk CS	Č. výkresu D143.05