

TECHNICKÁ DATA SKŘÍNĚ:

PROVEDENÍ: PLECHOVÉ NA OMÍTKU
TYP: typ CS-2520/150, EATON
KRYTÍ: IP 66
ROZMĚRY: Š 200 x V 250 x H 150
PŘÍVOD: ze spodu vývodkou



Opatřit zámkem: EATON - ZSD-SL/GS/AD

TECHNICKÉ ÚDAJE ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ

Sít': 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval Adam BILL	Akce	Investor Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 
Přezkoumal Petr BILL	REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ - MĚSTO	Status dokumentace DPS
Schwítil Ivan TOMEK	Druh dokumentace D.1.4.0 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SO 400	Číslo zakázky 3016
 360 DEGREES CONSTRUCT Hemý 914 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 64088545 projekce@360dc.cz, www.360dc.cz	Název dokumentu ROZVADĚČ OVLÁDÁNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NÁMĚSTÍ V 1.NP - RX 1 Měřítko 1:5	Číslo dokumentace 2016-3016
	Index -	Datum vydání 11/2020
		Jazyk CS
		Č. výkresu D.1.4.0.12