

LEGENDA VENKOVNÍCH ROZVODŮ:



POZ.	Profil [mm] / materiál	Spád	Popis
A	75 / PVC-U PN 10	1,0 ‰	Saní filtrace
B	63 / PVC-U PN 10	1,0 ‰	Výtlak filtrace
C	90 / KOPORLEX	0,5 ‰	Chranička kabelů
D	32 / PE PN 10	1,0 ‰	Dopouštění fontány
E	40 / KOPORLEX	0,5 ‰	Chranička snímače větru
F	63 / PVC-U PN 10	1,0 ‰	Odkondizování strojovny

LEGENDA TECHNOLOGIE

- Předfiltr G 1" s aut. zpětným propíchnutím 230 V, 10 W
- Zmrkčovací stanice G 1", 230 V, 50 W
- El. mog. ventil G 1", 230 V, 15 W
- Senzor hlídání hladiny
- Čerpadlo filtrace 230 V, 0,50 kW, plast
- Písková filtrační jednotka Ø 500mm
- Kalové čerpadlo, 230 V, 0,37 kW, nerez
- Automat. dokovování dezinfekce
- Dávkovací čerpadlo dglicidu
- Zosobník 20 l. vč. záchranné vaničky 20 l.
- UV lampa 230 V, 110 W, plast
- Elektrozvodič technologie
- Plastová přetěpřovací jímka s porořšten
- Vodoměr G 1" /dodávka ZTI/

POZNÁMKA:

- odkalení podlahy zajiřtí plastová jímka
- osvětlení a odvřtření je stávající
- otvory pro rozvody do strojovny zajiřtuje stavba
- přípojku vodovodní a elektro zajiřtuje stavba
- vyklizení strojovny zajiřtuje stavba

Vypocíval Miroslav PILKA, DIS.		Akte		Investor Město Valařské Mezřičí Náměstí 7, 757 01 Valařské Mezřičí			
Překouřovl Milan MALÝ		REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VALAŘSKĚM MEZŘIČÍ					
Schvidl Ing. Zdeněk BREJCHA		KATASTRÁLNÍ ÚZEMLÍ VALAŘSKÉ MEZŘIČÍ - MĚSTO					
 KTS-AME s.r.o. Kafka Cápka 60 500 02 Hradeč Králové tel: 495 214 743 voda@kts-ame.cz, www.kts-ame.cz		Druh dokumentace D.2.3.1 TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU		Status dokumentace DPS			
		Název dokumentu		Číslo zakázky 3016			
		STROJOVNÁ PŮDORYS A ŘEZ B-B Měřítko 1:25		Kód dokumentace 2016-3016		Číslo dokumentace	
				Index -		Datum vydání 2019-05	
				Číslo výřezu D.2.3.1.5			