



POZNÁMKA:

Napětíová soustava 3+NPE, stf. 50Hz, 400V/TN – S.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41, zvýšena použitím proudového chrániče.

Instalace se provede kabely CYKY uloženými pod omítkou nebo v kabelovém žlabu, který bude uložen v konstrukci sádkartonových podhledů nebo v obložení.

Zásuvky se osadí do výše 1,2m nad podlahou.

LEGENDA:

	Sestava zásuvek se clonkami ve dvojrámečku, IP 20
	Sestava zásuvek se clonkami ve trojrámečku, IP 20
	Sestava zásuvek se clonkami v pětirámečku, IP 20
	Zásuvka se clonkami 230V/16A s přepětovou ochrannou, IP 20
	Zásuvka se clonkami v jednorámečku 230V/16A, IP 20
	Zásuvka do vlhka se clonkami v jednorámečku 230V/16A, IP 44

Druhy kabelů a obvodů:

----- CYKY 3Cx2,5mm², zás. obvod

Projektant Ing. KREISS	Zpracoval Ing. KREISS	Kreslil Ing. KREISS	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n.B. Mob. 605 921470	
Investor : Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Val. Meziříčí				Formát	
Místo stavby: MŠ Křižná, Valašské Meziříčí				Datum	12/19
Stavební akce: MŠ Křižná – Oprava elektroinstalace Silnoproudá elektrotechnika				Účel	DPS
				Měřítko	1:100
				Archivní č.	
Silová instalace na 2.NP				č. výkresu D 1.4.d-16	č.kopie