




POZNÁMKA:

Napětíová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN-C-S.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 -41, zvýšena použitím proudového chrániče.

Instalace se provede kabely CYKY a CXKE-R B2ca S1do uloženími pod omítkou nebo v konstrukci sádkartonových obkladů. Veškeré rozvaděče se osadí do stejných míst jako původní a obezdí se.

LEGENDA:

-  R2.1 R2.2 Podružné rozvaděče na 2.NP
 Rv1 Rv2 Stávající rozvaděč výtahu na jídlo
 Stávající hl. vypínač výtahu na jídlo

Projektant Ing. KREISS	Zpracoval Ing. KREISS	Kreslil Ing. KREISS	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n.B. Mob. 605 921470	
Investor : Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Val. Meziříčí				Formát	
Místo stavby: MŠ Křižná, Valašské Meziříčí				Datum	12/19
Stavební akce: MŠ Křižná – Oprava elektroinstalace Silnoproudá elektrotechnika				Účel	DPS
				Měřítko	1:100
Napojení rozvaděčů na 2.NP				Archivní č.	
				č. výkresu D 1.4.d-12	č.kopie