

TYP: STÁVAJÍCÍ OCPZ ROZVADEČ DOPLNĚNÝ O NOVÉ JIŠTĚNÍ OSV. HŘIŠTĚ  
KRYTÍ: IP 40/20  
PŘÍVOD: STÁVAJÍCÍ  
VÝVODY: SHORA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
PROSTŘEDÍ: viz. PROTOKOL URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  
V ROZVADĚČI BUDOU OSAZENY JISTIČE, STYKAČ A PODRUŽNÉ MĚŘENÍ.  
OSTATNÍ TECHNOLOGIE OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL BUDE OSAZENÁ V SKŘÍNI U ROZVADĚČE  
STÁVAJÍCÍ NEVYUŽITÉ PRVKY PRO PŮVODNÍ OSVĚTLENÍ HRŠTĚ V ROZVADĚČI  
BUDOU DEMONTOVÁNY.

<b>LED OSVĚTLENÍ FOTB. HRŠTĚ S UMT VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČI</b> <b>P.Č. 2088, 2094/1, K.Ú. VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČI, ŽEROTINOVA 1591</b> <b>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ</b>		<b>IVO SLAČÁLEK</b> elektroprojekece – instalace Kneslova 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320	
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. ČADÍLEK	DATUM	01/2021
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK	ZAK. ČÍSLO	P – 928/21
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK	STUPEŇ	DSP
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		D.1.4 SILNOPROUD (UM. OSV.)	
ÚPRAVA ROZVADĚČE RH UBYTOVNY A ZÁZEMÍ HRŠTĚ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 03

