



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Dozdívky z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
- Zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 300 mm
- ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM (ETICS)**
- FASÁDA:**
EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140 a 160 mm ($\lambda = 0,039$ W/m.k) + probarvená silikonsilikátová pastovitá prodyšná omítka s progresivním samočisticím efektem, velikost zrn 1,5 mm
Pozn.: MINERÁLNÍ VLNA s kolmým vláknem ($\lambda = 0,039$ W/m.k) od úrovně soklu do výšky 900 mm (členění viz pohledy)
- SOKL:**
XPS tl. 140 mm ($\lambda = 0,034$ W/m.k) + dekorativní mozaiková omítka
Pozn.: XPS zatáhnout 200 mm pod terén (členění viz pohledy)
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET VÝPLNÍ OTVORŮ:**
EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 30 mm ($\lambda = 0,039$ W/m.k) + probarvená silikonsilikátová pastovitá prodyšná omítka s progresivním samočisticím efektem, velikost zrn 1,5 mm (případně XPS či MV tl. 30 mm – členění viz pohledy)

LEGENDA SKLADEB

- OBVODOVÁ STĚNA**
– vápenná omítka tl. 20 mm
– zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
– vápenná omítka tl. 30 mm
– EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140 mm
CELKEM tl. 590 mm (kótováno bez omítek tl. 540 mm)
- OBVODOVÁ STĚNA**
– vápenná omítka tl. 20 mm
– zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
– vápenná omítka tl. 30 mm
– EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 160 mm
CELKEM tl. 610 mm (kótováno bez omítek tl. 560 mm)
- STROP NAD 3.NP**
– pochozí lávka v š. 600 mm
– difuzní folie s přelepení spojů
– foukaná izolace tl. 160mm
– tepelná izolace minerální vlákno tl. 220 mm
– parozábrana
– SDK podhled 600/600 mm v roštu
- Venkovní žaluzie v zabudovaném pouzdru s elektrickým pohonem

±0,000 vztažena ke stávajícímu 1.NP

KONTROLOVAL:	VEDOUcí PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	 www.archsimunek.cz PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ	
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	Petra Sladkovská	Č. PARC.: 90/4, 90/5, 95/2	K.Ú.: Val. Mez. – město
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387			MÍSTO: Valašské Meziříčí	STUPEŇ: DPS
STAVBA: Stavební úpravy a zateplení úřadu města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí			FORMÁT: 6x44	ČÍSLO VÝKR.: D.1.1.16
NÁZEV VÝKRESU: PŘÍČNÝ ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV			DATUM: 07/2019	ČÍSLO PARC.
			MĚŘÍTKO: 1:50	