


ROZVADĚČ RVT 01

Projektant	Ing. Josef Hubáček		Ing. Josef Hubáček - ELUX VM Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí
Autorizovaná osoba	Ing. Josef Hubáček		757 01 Valašské Meziříčí


Hlavní projektant	Ing. Marie Orlová		Paré	 <b>BP projekt, s.r.o.</b> Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 751 811, fax 571 613 334		
Hlavní inž. projektu	Ing. Tomáš Hlaváč					
Investor	Město Valašské Meziříčí					
Název	ZŠ ŠAFAŘKOVÁ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO HLAVNÍ BUDOVY ELEKTROINSTALACE				Datum	2014-11
			Formát		4xA4	Stupeň
			Arch. číslo	14065-11/5		
			Měřítko		Čís. výkresu	
ROZVADĚČ RVT 01				-	11/5	

# ZŠ ŠAFAŘÍKOVA–VÝTAH

## ROZVODNICE RVT 01

PLASTOVÁ MODULOVÁ ROZVODNICE – ZAPUŠTĚNÁ  
KOMPLETNÍ VČETNĚ DVEŘÍ, ZÁMKŮ, SVORKOVNICE PE+N

JMENOVITÉ HODNOTY: In= 63A, 230/400V, AC  
POČET MODULŮ: 2x 17  
MONTÁŽ KABELŮ: ZE SPODU I SE SHORA  
TŘÍDA IZOLACE: II  
KRYTÍ: IP 30/40  
BARVA: BILÁ  
POPISOVACÍ ŠTÍTKY



PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3 NPA AC 50 Hz 400/230V  
DRUH SÍTĚ: TN–S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4 ed.2 /Z1  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
– IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
– PŘEPÁŽKY A KRYTY  
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
NORMÁLNÍ: – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ: – OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  
– PROUDOVÝ CHRANIČ

VNĚJŠÍ VLVY DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2/Z1 A ČSN 33 5–51ed.3: NORMÁLNÍ

Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno	Projekt		=1	
a					ZŠ ŠAFAŘÍKOVA BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO HLAVNÍ BUDOVY	ELEKTRONINSTALACE	ROZVADĚČ RVT 01	
b							Číslo zakázky	
c							Číslo výkresu	
d							Lst	
							2	3



