OBSAH :

Zámečnické výrobky 03 – 07
Klempířské výrobky 08 – 10
Ostatní výrobky 11 – 12

Zámečnické výrobky

- Před výrobou zámečnických výrobků je nutno všechny jejich délky a šířky ověřit přímo na stavbě.

Z 01 Prosklená stěna nové výtahové šachty
Prosklená stěna z fasádních uzavřených ocel. poplastovaných profilů (případně hliníkových fasádních profilů) s okny pevnými dle schematu
Požadován součinitel prostupu tepla U_N = 1,20 W/m2K

Rozměr stav.otvoru : 1600 x 12280 mm
Barva plastového potažení : bílá
Zasklení : tepelně izolační dvojsklo
Otevírání : pevné zasklení
Celkem ... 1 ks

PŮDORYS 1.NP



Řez stěnou

Pohled zvenku :



Z 02 Ocelové zábradlí na vnitřní rampě
mezi hl.budovou a šatnou

Povrchová úprava – pochromované oceli.

Celková délka rampy ... 2,9mb

PŮDORYS 1.NP



Výkaz oceli :

TR Ø44,5x2,6 ,dl. 6,9 mb	18,6 kg
TR Ø38x2,6 ,dl. 2,9 mb	6,6 kg
Plech P4, 200x200	0,3 kg
Plech P4 ø 60	0,3 kg
ztrát	
+ 8% spoj.mat., svary	
Hmotnost celkem.....	27,9 kg

KOTVENÍ MADLA



PŮDORYS 1.NP



Z 03 Venkovní ocelová rampa pro imobilní včetně zábradlí – viz v.č. -14065-10/11

Z 04 Ocel. mřížka
pro odvětrání výtahové šachty osazená nad výtahovými dveřmi ve 3.np
včetně všech doplňků
Rozměr : 200 x 200 mm

3.NP ..... 2 ks

Z 05 Ocel. mřížka
pro odvětrání schodišťového prostoru u nové venkovní rampy
včetně všech doplňků
Rozměr : ø 200 mm

celkem ..... 2 ks

Klempířské výrobky

- Všechny klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 36 10 z lakovaného pozinkovaného plechu.
- (k uvedeným délkám nutno přičíst 5% na prostřih)
- Před výrobou klempířských výrobků je nutno všechny jejich délky a šířky ověřit přímo na stavbě.
- Veškeré klempířské prvky budou opatřeny polyesterovým lakem 25 µm, barevný odstín přizpůsobit stávajícím klempířským výrobkům

K 01
- Střešní krytina – betonová taška červenohnědá

nová střešní krytina stejného typu a barvy jako stávající krytina na hl.budově (tak jako je provedeno v současné době)

včetně všech doplňků – větracích tašek, držáků hřebenových a nárožních lišt, příchytek hřebenáčů, sněhových rozrážečů apod.
Větrací tašky položit ve 2.řadě od hřebene v počtu 2–5ks na 1 bm
Sněhové tašky a rozrážeče – počet a umístění provést dle doporučení výrobce krytiny

plocha střechy ... cca 17,5 m2

K 02 Podokapní žlab půlkruhového tvaru z lakovaného pozink. plechu tl. 0,6 mm
d= 240 mm, R.Š. 500 mm
včetně kotvících prvků a nutných doplňků.
(Doplnění podokapního žlabu bude přizpůsobeno rozměrům a barevnému odstínu stávajícího žlabu!!!)

celk. délka ..... 15,0 mb

K 03 Dešťové svody kruhového tvaru z lakovaného pozink. plechu tl. 0,6 mm
ø125mm, R.Š. 400mm
včetně kotvících prvků a nutných doplňků.

délka celkem..... 34,0 mb

K 04 Nová krytina –plechová
na střeše nad vstupem do výtahu
z lakovaného pozink. plechu tl. 0,6 mm

Včetně kotevních dřevěných hranolů a všech doplňků

ZAKRYTÁ STŘEŠNÍ PLOCHA ..... cca 1,75 m2
(nutno přičíst % na přesahy)
+ Dilatační lišta R.Š. 180 délka ... cca 2,5 m

K 05 Podokapní žlab čtvercového tvaru z lakovaného pozink. plechu tl. 0,6 mm
s= 50 mm, R.Š. 180 mm
včetně kotvících prvků a nutných doplňků.

celk. délka ..... 2,7 mb

K 06 Dešťové svod čtvercového tvaru z lakovaného pozink. plechu tl. 0,6 mm
s= 50 mm, R.Š. 180 mm
včetně kotvících prvků a nutných doplňků.

délka celkem..... 3,4 mb

K 07 Oplechování podokenníků z lakovaného plechu tl. 0,6mm
R.Š.= 250mm

délka parapetu – 1650 mm ... 1 ks

K 08 Oplechování úžlabí z lakovaného plechu tl. 0,6mm

R.Š. 180 mm
včetně kotvících prvků a nutných doplňků.

délka cca ..... 6,5 mb

K 09 Lemování dilatační spáry v podlaze spojovacího krčku z trapézového plechu a stěny dílen z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm
včetně všech doplňků



a) R.Š. : 400 mm ... 34,0 bm
b) R.Š. : 400 mm ... 34,0 bm

Ostatní výrobky

O 01 Odvodňovací žlab před vstupem do výtahu

Odvodňovací žlab délky 2,0 m. Šířka žlabu je 0,1m. Žlab bude uložen do betonu C25/30 tl. 0,2m. Odvodňovací žlab je navržen z SMC – nenasycený polyester vyztužený skelnými vlákny, minerální plniva a aditiva. Žlab bude osazen litinovým roštem na třídu zatížení D400. Žlab je se svislým odtokem DN100, který je napojen do přeložené kanalizační větve.

Celková délka .... 2,0 bm

O 02 Výkaz materiálu pro úpravu venkovní kanalizace

Kanalizační PP potrubí DN 125	délka ...	15 mb
Kanalizační PP potrubí DN 150	délka ...	11 mb
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 100		2 ks
Napojení střešního svodu na stávající kanalizaci		
Napojení nové kanalizace na stávající kanalizační šachtu		
Napojení nového odvodňovacího žlabu na projektovanou kanalizaci		

O 03 Výtah – invalidní trakční bezstrojovnový – nosnost 630 kg
– viz. výkres 14065 – 10/12