

LEGENDA:

- A

ZÁŘÍKOVÉ SVÍTLIDLO PRISAZENÉ  
2x18W, 230V, IP20  
S NÁVZÁJNÝM MODULEM, KOMBINOVANÉ,  
DOBRA ZÁBLUDOVÁNÍ: 1 HOD

B

ZÁŘÍKOVÉ SVÍTLIDLO VENKOVNÍ, 1x75W, IP 43  
S POHOTOVÝM A SOULPRAKOVÝM ČIDLEM  
DLE VYBĚRU DODAVATELE ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ

VÝPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 10A

RAŽENÍ: 1  
KRITÉ: IP20  
BARVA: DLE DODAVATELE EL. MONTÁŽNÍCH PRACÍ

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, ZAPÍNAČI 10A

RAŽENÍ: 1/0  
KRITÉ: IP20  
BARVA: DLE DODAVATELE EL. MONTÁŽNÍCH PRACÍ

ZÁSUVKA 16A, 230V

RAŽENÍ: 2P+PE  
KRITÉ: IP20  
BARVA: DLE DODAVATELE EL. MONTÁŽNÍCH PRACÍ

INSTALACE PROVÉST DLE ČSN 33 2130 ed.2,  
KABELE ČTKY ULOŽENÝM POD OMÍTKOU.

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-C-S  
OCHRANA OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2-Z1:  
OCHRANA ZAKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :  
- PŘEPÍTKAMI A KRITV  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM OCHRÁŇEČEM  
DOPLNĚNÁ - DOPLNĚNÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51, ed.3 : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
ČSN 33 2000-4-41, ed.2, Z1 :

Projektant	Ing. Josef Hubáček	Ing. Josef Hubáček - ELIUX V.M.
Autorizované osobo	Ing. Josef Hubáček	757 01 Vojenské Město
Hlavní projektant	Ing. Marie Orlová	Poré
Hlavní inž. projektu	Ing. Tomáš Hlaváč	
Investor	Město Vojenské Město	
Název	ZS ŠAFARIKOVÁ BEZBEHROVÝ PŘÍSTUP DO HLAVNÍ BUDOVY	
ELEKTROINSTALACE		
Měřítko	1:50	Čís. výkresu 11/3