






PŮDORYS 2.NP



PŮDORYS 3.NP



PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-C-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2-Z1:
OCHRANA ZAKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
- PŘEPÍZKAMI A KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM OCHRANÍČEM
DOPLNĚNÁ - DOPLNĚNÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51, ed3 : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
ČSN 33 2000-4-41, ed2, Z1 :

Projektant	Ing. Josef Hubáček	Ing. Josef Hubáček - ELIIX.VM
Autorizované osoba	Ing. Josef Hubáček	757 01 Vojenské Městečko
Hlavní projektant	Ing. Marie Orlová	Posed
Hlavní inž. projektu	Ing. Tomáš Hlaváč	
Investor	Město Vojenské Městečko	
Název	ZS ŠKARLICOVA BEZBARÉROVÝ PŘÍSTUP DO HLAVNÍ BUDOVY	
ELEKTROINSTALACE		
Měřítko	1:50	Čís. výkresu 11/4