


### LEGENDA POTRUBÍ

	POTRUBÍ - PŘÍVOD 70°C
	POTRUBÍ - VRAT 50°C
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - PŘÍVOD
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ - VRAT
	DEMONTOVANÉ POTRUBÍ - PŘÍVOD
	DEMONTOVANÉ POTRUBÍ - VRAT

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZ.	POPIS	POČET
R.U. 1	REGULAČNÍ UZEL, Qvst. min.= 220l/h, Qvst max.=1330l/h, dPvst. min. 32,5kPa, Čerpadlo Alpha 1L 15-40 130	1

PRODIG - TCV s.r.o.; 756 21 Ratiboř 352; tel.: 734573672; www.prodig.eu

HIP	VYPRACOVAL	KRESLIL	 <div>PRODIG - TCV</div> <div>VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA</div> <div>www.prodig.eu</div>	
Ing. ONDŘEJ MALOVANÝ	MIROSLAV VPAŘENICA	MIROSLAV VPAŘENICA		
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí				
MÍSTO STAVBY: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace, Komenského 1/3, Valašské Meziříčí				
AKCE: ZAJIŠTĚNÍ MIKROKLIMATU PRO SPOLEČENSKÝ SÁL ZÁMKU ŽEROTÍNŮ VE VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ			DATUM: 11/2021	
			FORMÁT: 2 A4	
PROFESE: D.13 VYTÁPĚNÍ			ZAK. Č.:	
			STUPEŇ: DPS	VÝTISK Č.:
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 03