



POPIS OPATĚNÍ - SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

FAS1		ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, POLYSTYREN EPS 70 F tl. 140 mm, OSTĚNÍ + NADPRAŽÍ EPS 70 F tl. 30 mm, PARAPET XPS tl. 30 mm, LAMBDA = 0,039 Wm/K, KOTVENÍ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S KOVOVÝM TRNEM, PENETRACE PODKLADU + VRCHNÍ TENKOVRSTVÁ STRUKTURÁLNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZATEPĚNÁ, ZRNO 1,5 mm
FAS2		ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, ISOLANT Z MINERÁLNÍ VATY S PODÉLNÝM VLÁKNEM - ZAKLÁDACÍ PÁS tl. 140 mm, OSTĚNÍ + NADPRAŽÍ MV tl. 30 mm, LAMBDA = 0,036 Wm/K, ISOLANT LEPEN K PODKLADU LEPICÍ STŘIKOVOU HMOTOU V tl. 3 mm VYZUTŽENOU SKLOVLÁKNITOU TKANINOU + DRUHOU VRSTVU STŘIKOVOU V tl. 3 mm PENETRACE PODKLADU + VRCHNÍ TENKOVRSTVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA STŘEDNĚ ZRNNÁ
FAS3		ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, ISOLANT POLYSTYREN EPS PERIMETR tl. 140 mm - SOKL, LAMBDA = 0,035 Wm/K KOTVENÍ TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S KOVOVÝM TRNEM, PENETRACE PODKLADU + VRCHNÍ TENKOVRSTVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA STŘEDNĚ ZRNNÁ (střecha venkovních schodišť)
FAS4		POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY ODSTRANĚNÍ ROZVOLEHLÝCH ŠTĚPŮ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, VYSYPÁNÍ PODKLADU MALTOU, OŠETŘENÍ PODKLADU APLIKOVÁNÍM STŘIKOVÉ HMOTY V tl. 3 mm VYZUTŽENOU SKLOVLÁKNITOU PANCÍŘOVOU TKANINOU (NAPŘ. VERTEX R267) + DRUHOU VRSTVU STŘIKOVOU V tl. 3 mm PENETRACE PODKLADU + VRCHNÍ TENKOVRSTVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA STŘEDNĚ ZRNNÁ (střecha venkovních schodišť) TENKOVRSTVÁ STRUKTURÁLNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZATEPĚNÁ, ZRNO 1,5 mm (tlesko komína na střechu)
		STÁVAJÍCÍ VÝPLN OTVORŮ - PLASTOVÁ OKNA TYTO VÝPLNE STANOVIT BEZ ZMĚN, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE JICH DALŠÍ VÝMĚNU NEUVEDL

Zodp. projektant	Vypracoval	P & P atelier	
Ing. Josef Galetka	Josef Galetka	Josef Galetka	
Místo: k. ú. Valašské Meziříčí - m. st. parc. 2094/4, 2094/1		stupeň	DPS
Investor: M. st. Valašské Meziříčí		formát	A4
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		datum	10/2018
Stavební úpravy a zateplení objektu		číslo výkresu	mříčka
Akce: Ubytovna, p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí		16.	1 : 50
Objekt: SO01 zateplení SO02 vnitřní úpravy		Pohled východní - nový stav	