

Investor: Město Valašské Meziříčí	Stavba: Ubytovna č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí		Objekt: SO02 vnitřní úpravy				23.5.2018
Vypracoval: Ing.Jiří Smílek	MÍSTNOST č.	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	ROZVÁDĚČ	R201	ARCH.ČÍSLO 129-D-1246	ZMĚNA č.	Č.VÝKR./Č.LISTU 05/02
Kontroloval: Bc. Hana Smílková							

Investor: Město Valašské Meziříčí	Stavba: Ubytovna č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí		Objekt: SO02 vnitřní úpravy				23.5.2018
Vypracoval: Ing.Jiří Smílek	MÍSTNOST č.	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	ROZVÁDĚČ	R201	ARCH.ČÍSLO 129-D-1246	ZMĚNA č.	Č.VÝKR./Č.LISTU 05/03
Kontroloval: Bc. Hana Smílková							



Napájecí síť	Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:
3NPE,~50Hz,400/230V,TN-C-S	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Smílek	VED.PROJEKTU: Ing. Josef Gdeska	KOMLENG Komleř Ing.Jiří Smílek Zuzanínská 1030/19 628 00 Brno-Vinohrady tel/mob: 605/19 IČO: 776 699 189 E-mail: jsmilek@seznam.cz	
MÍSTO: k. ú. Valašské Meziříčí – město pors. č. 2094/4, 2094/1		Stupeň:	DPS
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		Formát:	2x A4
Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu Ubytovny č.p. 736, ul. Sarošova, VM		Datum:	15.11.2018
JIMSO: SO 02 Vnitřní úpravy		MĚŘÍTKO:	1:100
NČOV ČÁS: SO 02.4 Silnoproudá elektrotechnika		Číslo výkresu:	129-D-1334
NČOV ČÁS: Rozvaděč R201	podrobný/individuální 2.NP		Počet ks: 05