LEGENDA

Jednopólový vypínač pod omítku/IP44
s označením čísla obvodu a umístěním přístroje

Jednopólový vypínač pod omítku s kontrolkou

Sériový přepínač pod omítku

Střídavý přepínač pod omítku/IP44
umístěný ve výši 115 cm a 10 cm od zárubně dveří

Dvojitý střídavý přepínač pod omítku/IP44

Křížový přepínač pod omítku/IP44

PIR 180°v krabici pod omítkou

Jednoduchá zásuvka pod omítku/IP44

Dvojitá zásuvka /dvojzásuvka pod omítku

Trojnásobná zásuvka pod omítku ve trojrámečku

Krabice IP54 v podhledu pro světlo/zásuvky

Instalační svorky WAGO/IP20 ve svítidlech v podhledu bez krabice

Krabice IP54 pod omítkou pro světlo/zásuvky

Vedení pro světlo sdružené/stávající/pro světla/pro spínače

Vedení pro zásuvky sdružené/stávající/pro zásuvky

Vedení pro nouzové osvětlení

Vedení pro technologii

Hlavní trasa vedení/ sdružené vedení

TK TK TK Topný kabel samoregulační

Kabelové vedení pro topení – studený konec

ŽLAB 100x50 ŽLAB 100x50 Kabelová trasa–kabely uloženy ve žlabu 100x50mm v podhledu



A - LED 24W/3000K pr.400mm IP44
Ac - dtto s čidlem pohybu
B - LED 13W/3000K pr.250mm IP44
C - Nástěnné LED, 15W, 900mm, AL základna, PC dif., IP44
D - Nástěnné LED, 10W, 600mm, AL základna, PC dif., IP44
L - LED profil, zalitý, LED 15W/m 24V DC zdroj externí

N1 - nouzové LED 2W, IP65, 215lm ze svítidla, CORIDOR
N2 - nouzové nástěnné 1W, IP65, 128lm ze svítidla, piktogram
N3 - nouzové LED 1W, stropní, IP65, 128lm ze svítidla, svislý praporek

Svítidlo žárovkové stropní

Svítidlo žárovkové nástěnné

Orientační svítidlo LED na schodišti v krabici pod omítkou

Orientační noční svítidlo LED nad oknem

Dekorativní svítidlo LEDpásek např. v zábradlí schodiště

EV1 Digestoř

POZNÁMKA

Napájecí síť : 3 NPE~ 50 Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem : základní: ZÁKLADNÍ IZOLACI, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
ochranná opatření:
ochrana při poruše: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
zvýšená: DVOJITÁ NEBO ZESILENÁ IZOLACE
doplňková: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
Vnější vlivy dle ČSN 33 200 5-51: Normální, není nutno vypracovávat protokol

VYPRACOVAL:	VED.PROJEKTU:	KELINS Ing.Jiří Smílek Kancelář Elektrických INSталací Vaňkova 4100/19 628 00 Brno-Vinohrady mobil: 776 649 189 E-mail: j.smilek@seznam.cz
Ing. Jiří Smílek	Ing. Josef Galetka	
MÍSTO: k. ú. Valašské Meziříčí – město parc. č. 2094/4, 2094/1		Stupeň: DPS
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		Formát: 2x 2A4
STAVBA: Stavební úpravy a zateplení objektu Ubytovny č.p. 736, ul. Žerotínova, VM		Datum: 15.11.2018
OBJEKT: SO 02 Vnitřní úpravy		Měřítko: 1:100
NÁZEV ČÁSTI: SO 02.4.4 Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem		129-D-1331
NÁZEV VÝKR.: Půdorys Elektroinstalace 2.NP	podstaf/instanst.ř.	Číslo výkresu 02 / Poré č.