



Paní
Ing. Jitka Piskláková Hladišová
Juřinka 48
757 01 Valašské Meziříčí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

001114014572

NAŠE ZNAČKA

8120077556

VYŘIZUJE / LINKA

Dobrovodský/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Val. Meziříčí/12.03.2021

Stanovisko k dokumentaci pro účely společného povolení

pro realizaci stavby s názvem:

„Nový chodník na ulici U Vodojemu, Valašské Meziříčí“

Kat. území: Valašské Meziříčí-město Parc. číslo: viz situace

Předložené podklady : Katastrální situace, koordinační situace

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Provozovatel souhlasí s realizací stavby v předloženém rozsahu za dodržení těchto podmínek:

- podmínek sdělení o existenci energetického zařízení č. 0101400512.

- před zahájením výkopových prací požádá zhotovitel o vytyčení stávajícího kabelového vedení NN. Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) kabelového vedení NN zásadně ručně. V případě, že dojde odkrytí kabelového vedení, bude stavebníkem přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (tel. 800 850 860), který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce, a.s. (tel. 800 850 860), který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé vzdálenosti dle ČSN 736005, dále musí být respektována ustanovení ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50 341-3, ČSN EN 50 423-1, ČSN 33 2000-5-52, PNE 34 10 50

- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby v souladu s normami ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.

- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události

způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

-Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

- podmínek vyplývajících ze smlouvy o budoucí smlouvě na realizaci přeložky distribučního zařízení č. Z_S14_12_8120077556, stavba IZ-12-8002583.

-upozorňujeme, že v dané lokalitě provádíme investiční akce, které jsou vedeny pod evidenčním číslem IZ-12-8002583 a IV_12_8020467, aby bylo možné stavební práce spojené s výše uvedenou stavbou a našimi akcemi koordinovat.

-před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činnostmi v OP zařízení DS.

Platnost stanoviska je 1 rok od data vydání.
Při dalším kontaktu uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální obsluha Morava
ČEZ Distribuce, a. s.