

Eva Blažková
Havlíčková 234/1
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ



D0000000101954335301

NAŠE ZNAČKA
001136070956

VYŘIZUJE / LINKA
Pavel Dobrovodský / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 7. 8. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 26. 7. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo /viz PD/ v katastrálním území Valašské Meziříčí-město vedené pod názvem „Nový chodník na ulici U Vodojemu, Valašské Meziříčí“ se nachází zařízení **podzemního kabelového vedení nízkého napětí NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Požadujeme, aby betonový základ nově navrženého chodníku byl v místě souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN, umístěn v minimální vzdálenosti 0,6 m od stávajícího podzemního kabelového vedení NN a v místě křížení se stávajícím zemním kabelovým vedením nízkého napětí NN bude v souladu s normami ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.

Tam kde bude stávající podzemní kabelové vedení NN umístěno do nově navrženého chodníku, bude hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050. Povrch nově navrženého chodníku bude v ochranném pásmu kabelového vedení z rozebíratelného materiálu.

Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN) zásadně ručně. Před započítím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce a.s., vytýčení kabelového vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

Před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

Hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribece.cz, www.cezdistribece.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

- D0000000101954335301

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0015458174 ProcessID:CS-20230807T132918-0001 DocExtID:0000000006308375 BOLD:001A4A1A122FEE68DA2B4AD98916F7B
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAV(6) SAPVp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0013146511 DocID:001047255458 IA:254 vp21-272409479 Ver:X624D235 QUICK str:3 list:2



