

Investor: Město Valašské Meziříčí	Stavba: Ubytovna č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí	Objekt: SO02 vnitřní úpravy			23.5.2018
Vypracoval: Ing. Jiří Smílek	MÍSTNOST č.			ARCH.CISLO 129–D–1246	ZMĚNA č. / Č.VÝKR./Č.LISTU 05/02
Kontroloval: Bc. Hana Smílková	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	ROZVADĚČ	R201		



Investor: Město Valašské Meziříčí	Stavba: Ubytovna č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí	Objekt: SO02 vnitřní úpravy			23.5.2018
Vypracoval: Ing. Jiří Smílek	MÍSTNOST č.			ARCH.CISLO 129–D–1246	ZMĚNA č. / Č.VÝKR./Č.LISTU 05/03
Kontroloval: Bc. Hana Smílková	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	ROZVADĚČ	R201		



Napájecí sítě	Ochrana před nebezpečným dotyk.napětí dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:
3NPE,~,50Hz,400/230V/TN-C-S	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Smílek

VEDL.PROJEKTU: Ing. Josef Gdetko

KELINS Kancelář Elektrických INStalací Ing. Jiří Smílek, Elmova 1324/6, 615 00 Brno-Židenice, mobil: 776 649 189, E-mail: jsmilek@seznam.cz

MÍSTO: k. ú. Valašské Meziříčí - město parc. č. 2094/4, 2094/1

INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

STAVBA: Stavební úpravy a zateplení objektu Ubytovny č.p. 736, ul. Žerotínova, VM

OBJEKT: SO 02 Vnitřní úpravy

NÁZEV ČÁSTI: SO 02.4 Silnoproudá elektrotechnika

NÁZEV VÝKR.: Rozvaděč R201

podlaží/místnost č.: 2.NP

Stupeň:	DHLS
Formát:	2x 2A4
Datum:	23.5.2018
Měřítko:	1:100
	129–D–1246
Číslo výkresu: 05	Paré č.