

POZNÁMKA

Napájecí síť	:	3 NPE~ 50 Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana před neb.dotyk. napětím dle ČSN 33 2000-4-41	:	základní: ZÁKLADNÍ IZOLACÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY ochranná opatření: ochrana při poruše: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ zvýšená: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE doplňková: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
Vnější vlivy dle ČSN 33 200 5-51:	:	Normální, není nutno vypracovávat protokol
	:	

VYPRACOVAL:	VED.PROJEKTU:	KELINS Kancelář ELelektrických INStalací	Ing.Jiří Smílek Eimova 1324/6 615 00 Brno–Židenice mobil: 776 649 189 E-mail: j.smilek@seznam.cz
Ing. Jiří Smílek	Ing. Josef Galetka		
MÍSTO: k. ú. Valašské Meziříčí – město parc. č. 2094/4, 2094/1		Stupeň:	OHLS
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		Formát:	2x 2A4
STAVBA: Stavební úpravy a zateplení objektu Ubytovny č.p. 736, ul. Žerotínova, VM		Datum:	23.5.2018
OBJEKT: SO 02 Vnitřní úpravy		Měřítko:	1:100
NÁZEV ČÁSTI: SO 02.4.4 Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem		129–D–1244	
NÁZEV VÝKR.: Půdorys Motorická instalace	podlaží/místnost.č 2.NP	Číslo výkresu 03	Paré č.

1m 10m

Investor: Město Valašské Meziříčí	Stavba: Ubytovna č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříč	Objekt: S002 vnitřní úpravy		23.5.2018
Vypracoval: Ing.Jiří Smílek Kontroloval: Ing. Josef Galetka	MÍSTNOST č. 2.NP Půdorys	Motorická instalace	ARCH.CISLO 129–D–1244	ZMĚNA č. 0m / Č.VÝKR./Č.LISTU 03/2