

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha
001	SCHODIŠTĚ	7,49
002	CHODBA	10,39
003	SKLAD	3,04
004	SKLAD	5,95
005	ARCHÍV TJ	9,97
006	VÝMĚNÍK	16,11
007	KOTELNA	46,31
008	SUŠÁRNA	14,65
009	PRÁDELNA	15,15

Legenda armatur:

TRV – TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL (VESTAVĚNÝ)
RŠ – REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

Poznámka:

Veškeré potrubní rozvody budou opatřeny izolací dle Vyhlášky č. 193/2007, dle potřeby bude tloušťka izolace optimalizována ekonomickým výpočtem.

Veškeré potrubní rozvody vedené po konstrukcích budou upevněny příslušným kotvícím materiálem.



Legenda potrubí:

——— Přívodní potrubí otopného systému, měděné Cu, spojováno lisováním
– – – – Zpětné potrubí otopného systému, měděné Cu, spojováno lisováním

– TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉ SOUSTAVY JE 60/45°C.

– ROZVODY OTOPNÉ SOUSTAVY JSOU Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ (Cu).
– OTOPNÁ SOUSTAVA JE ŘEŠENA HORIZONTÁLNÍM ROZVODEM, KTERÝ JE VEDEN NAD PODLAHOU.
– NAPOJENÍ ZDROJE TEPLA NA OTOPNOU SOUSTAVU JE POTRUBÍM VYVEDENÝM PŘÍMO ZE ZDI VEDLE ZDROJE TEPLA, POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ.
– OTOPNÁ TĚLESA NA OTOPNÝ SYSTÉM JSOU NAPOJENA POTRUBÍM VYVEDENÝM PŘÍMO POD OT.
– POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍí.

Legenda otopných těles:

– OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ, DESKOVÁ NEBO TRUBKOVÁ
– OZNAČENÍ NA VÝKRESE : TYP – VÝŠKA x DÉLKA
– VENTIL KOMPAKT – VK
TYP VK : SE ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM PROPOJOVACÍM ROZVODEM, UMOŽŇUJE PRAVOSTRANNÉ SPODNÍ NAPOJENÍ.
– OSAZEN TERMOSTATICKOU HLAVICI, PŘIPOJOVACÍM ŠROUBENÍM A ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM.
TYP KRC : KOUPELNOVÉ TĚLESO
– OSAZEN VENTILEM S TERMOSTATICKOU HLAVICI, PŘIPOJOVACÍM ŠROUBENÍM A ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM.
– TĚLESA UPEVNĚNY POMOCÍ JEDNODUCHÉ STĚNOVÉ KONZOLY.

WHG
Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5
TEL: +420 605 061 195
E-MAIL: froling@froling.cz

AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU UBYTOVNY č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí	MÍSTO:	parc. č.: 2094/4, 2094/1 k.ú. Valašské Meziříčí - město
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	S WHG s.r.o. Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5	STUPEŇ:	REALIZACE
AUTORIZOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637, Valašské Meziříčí 75701	VARIANTA:	-
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	DATUM:	2/2018
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Michal Podešva	FORMÁT:	A3
VYPRACOVAL:	Ing. Ondřej Surý	ARCH. ČÍS.:	-
OBJEKT:	SO 02 Vnitřní úpravy	MĚŘÍTKO:	1:100
ČÁST:	Technika prostředí staveb - Vytápění		
VÝKRES:	PŮDORYS 1.PP	ČÍS. VÝKR.:	01