


## Legenda potrubí:

——— Přívodní potrubí otopného systému, měděné Cu, spojováno lisováním
– – – – Zpětné potrubí otopného systému, měděné Cu, spojováno lisováním

- TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉ SOUSTAVY JE 60/45°C.

- ROZVODY OTOPNÉ SOUSTAVY JSOU Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ (Cu).
- OTOPNÁ SOUSTAVA JE ŘEŠENA HORIZONTÁLNÍM ROZVODEM, KTERÝ JE VEDEN NAD PODLAHOU.
- NAPOJENÍ ZDROJE TEPLA NA OTOPNOU SOUSTAVU JE POTRUBÍM VYVEDENÝM PŘÍMO ZE ZDI VEDLE ZDROJE TEPLA, POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ.
- OTOPNÁ TĚLESA NA OTOPNÝ SYSTÉM JSOU NAPOJENA POTRUBÍM VYVEDENÝM PŘÍMO POD OT.
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ.

## Legenda otopných těles:

- OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ, DESKOVÁ NEBO TRUBKOVÁ
- OZNAČENÍ NA VÝKRESE : TYP – VÝŠKA x DÉLKA
- VENTIL KOMPAKT – VK
  TYP VK : SE ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM PROPOJOVACÍM ROZVODEM, UMOŽŇUJE PRAVOSTRANNÉ SPODNÍ NAPOJENÍ.
- OSAZEN TERMOSTATICKOU HLAVICI, PŘIPOJOVACÍM ŠROUBENÍM A ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM.
  TYP KRC : KOUPELNOVÉ TĚLESO
- OSAZEN VENTILEM S TERMOSTATICKOU HLAVICI, PŘIPOJOVACÍM ŠROUBENÍM A ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM.
- TĚLESA UPEVNĚNY POMOCÍ JEDNODUCHÉ STĚNOVÉ KONZOLY.

## Legenda armatur:

TRV – TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL (VESTAVĚNÝ)
RŠ – REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

## Poznámka:

Veškeré potrubní rozvody budou opatřeny izolací dle Vyhlášky č. 193/2007, dle potřeby bude tloušťka izolace optimalizována ekonomickým výpočtem.

Veškeré potrubní rozvody vedené po konstrukcích budou upevněny příslušným kotvícím materiálem.


WHG
Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5
TEL: +420 605 061 195
E-MAIL: froling@froling.cz


| | | | |
|---|---|---|---|
| AKCE: | STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU UBYTOVNY č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí | MÍSTO: | parc. č.: 2094/4, 2094/1 k.ú. Valašské Meziříčí - město |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | S WHG s.r.o. Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5 | STUPEŇ: | REALIZACE |
| AUTORIZOVAL: | Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637, Valašské Meziříčí 75701 | VARIANTA: | - |
| INVESTOR: | Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí | DATUM: | 2/2018 |
| ZOD. PROJEKTANT: | Ing. Michal Podešva | FORMÁT: | A2 |
| VYPRACOVAL: | Ing. Ondřej Surý | ARCH. ČÍS.: | - |
| OBJEKT: | SO 02 Vnitřní úpravy | MĚŘÍTKO: | |
| ČÁST: | Technika prostředí staveb - Vytápění | | - |
| VÝKRES: | SCHÉMA | ČÍS. VÝKR.: | 04 |