


PŮDORYS 1.PP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M. E.	NÁZEV	PLOCHA m ²
001	SCHODIŠTÍ	5,98
002	CHODBA	10,98
003	SKLAD	3,10
004	SKLAD	5,95
005	ARCHIV TJ	10,00
006	VÝMĚNÍK	16,12
007	KOTELNA	46,30
008	SUŠARNA	14,65
009	PRADELNA	15,15

LEGENDA VZT :


- PRÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- SÁNÍ VZDUCHU
- VÝFUK VZDUCHU
- OHEBNÁ HADICE
- TEPELNÁ IZOLACE
- VENTILÁTOR
- TLUMIČ HLUKU
- PRÍVODNÍ/ODVODNÍ VÝSTKA
- ODVODNÍ VENTIL
- PROTIDEŠTOVÁ ŽALUZIE
- POŽÁRNÍ Klapka
- REGULAČNÍ Klapka
- STĚNOVÁ, DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- DVEŘE BEZ PRAHU
- STOUPAČKA VZT

POZN :

- DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY VZT ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ A CHLAZENÍ.
- UMÍSTĚNÍ PŘÍVODNÍCH A ODVODNÍCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ, VENTILÁTORŮ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE.
- PODROBNÝ POPIS IZOLACÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ

TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.

ZMĚNA	C	DATUM	PODPIS	ČÍSLO VÝTIKU
	B			
	A			

PROJEKTANT :		TOMÁŠ JURICA		<i>TJ</i>			PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE	
KONTROLOVAL :		TOMÁŠ JURICA		<i>TJ</i>			TOMÁŠ JURICA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		TOMÁŠ JURICA		<i>TJ</i>				
MÍSTO STAVBY : k. ú. Valašské Meziříčí místo parc.č.2094/4, 2094/1			INVESTOR : Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5 757 01 Valašské Meziříčí					
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU UBYTOVNÝ Č.P. 736, UL. ŽEROTINOVA, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ						STUPEŇ PROJEKTU : PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE		
ČÁST : VZDUCHOTECHNIKA						FORMÁT : 6 x A4		
VÝKRES : PŮDORYS 1.PP						DATUM : 11/2018		
						Č. ZAKÁZKY : TJU18145		
						MĚŘÍTKO : 1:50		
						ČÍSLO VÝKRESU : 1		