

Ing. Jitka Pisklaková Hladišová  
Juřinka 48  
Valašské Meziříčí  
757 01  
Česká republika

|               |                    |                |                       |
|---------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| VÁŠ DOPIS ZN. | ČÍSLO JEDNACÍ      | SPISOVÁ ZNAČKA | DATUM                 |
|               | LCR957/005612/2020 |                | 7.8.2020              |
| VYŘIZUJE      | TELEFON            | GSM            | FAX                   |
| Vašek         | 956 957 214        |                |                       |
|               |                    |                | E-MAIL                |
|               |                    |                | karel.vasek@lesycr.cz |

**Věc:** Vyjádření správce toků

**Týká se:** „Autobusová zastávka ulice Solární“, vyjádření pro územní a stavební řízení -  
- **DODATEK**

Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, vydaly dne 29.6.2020 vyjádření k výše uvedené stavbě pod č. j.: LCR957/004436/2020, ve kterém nesouhlasily se stavbou chodníku v souběhu se Srním potokem levobřežně ve výustní trati v délce 69,4 m. Následně proběhlo několik jednání, při kterých bylo dohodnuto, že správce toku bude souhlasit s realizací stavby chodníku v manipulačním pásmu vodního toku při dodržení následujících podmínek:

- konstrukce chodníku bude navržena tak, aby splnila požadavky pro pojezd těžké mechanizace – lože bude provedeno z drceného kameniva fr. 4-8 mm, tloušťka 50 cm, betonová zámková dlažba bude mít min. tl. 80 mm,
- železobetonová opěrná zídka, která má zajišťovat chodník, bude samonosná a nebude opřena nebo jinak technicky provázána s naší konstrukcí opevnění paty břehu – u Bečvy kamennou dlažbou na MC a dále směrem proti proudu navazujícími betonovými dlaždicemi,
- správce toku nebude odpovídat za škody na betonové zídce a chodníku, které by mohly být způsobeny při zvýšených průtocích v korytě,
- vlastník stavby bude respektovat § 52 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění předpisů pozdějších.

Dle Předložené PD bude stavba umístěna na pozemcích Města Valašské Meziříčí, které je současně investorem stavby. Toto vyjádření platí dva roky od jeho vydání.

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - Oblast povodí Moravy  
U Skláren 781, 755 01 Vsetín  
Ing. Miroslav Chab  
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy