



# MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Náměstí 7 · 757 01 Valašské Meziříčí  
Tel.: +420 571 674 111 · Fax: +420 571 611 043  
www.valasskemezirici.cz

Žadatel:

Ing. Pisklákova Hladišová Jitka  
Juřinka 48  
757 01 Valašské Meziříčí

ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

Investor:

Město Valašské Meziříčí  
Náměstí 7  
757 01 Valašské Meziříčí

MěÚVM 112044/2022

Bartozelová/571 674 504

16. 5. 2022

Vyjádření Odboru komunálních služeb Města Valašské Meziříčí k projektové dokumentaci na akci „**Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí**“ pro společné povolení, v k. ú. Valašské Meziříčí - město, parcely dotčené stavbou 90/5, 94/2, 95/2, 97, 140/1.

## Z hlediska správce:

### Vodního hospodářství:

Před zahájením stavebních prací musí investor vytýčit stávající inženýrské sítě v prostoru stavby.

Investor musí požádat o vyjádření správce vodovodů a splaškové kanalizace, kterým jsou Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín.

V místních komunikacích a okolí se může nacházet dešťová kanalizace v majetku města Valašské Meziříčí. V případě, že dojde při realizaci k odkrytí dešťové kanalizace ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí, bude informován správce této sítě, Město Valašské Meziříčí, odbor komunálních služeb, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, Aleš Cáb, tel.: 571 674 528.

### Veřejného osvětlení:

Dojde ke styku se zemním vedením veřejného osvětlení – nutno respektovat. Před zahájením prací nutno požádat o vytýčení TS Valašské Meziříčí s. r. o., M. Alše 833, Valašské Meziříčí.

### Silničního hospodářství:

Stavbou dojde k zásahu do místní komunikace, zhotovitel musí před zahájením prací vyřídít rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, dle § 25, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u Odboru dopravně správních agend, MěÚ Valašské Meziříčí a to na základě nového souhlasu Odboru komunálních služeb, MěÚ Valašské Meziříčí a Policie České republiky, dopravního inspektorátu Vsetín. Nutno dodržet TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Dojde-li stavbou k příčnému překopu, budeme vyžadovat opravu komunikace min. 5 m na každou stranu od hrany překopu vyfrézováním a opětovným položením nového asfaltu v tl. 5 cm (nad výkopem v tl. min. 10 cm). Pokud se v úseku požadované opravy nacházejí dešťové vpusti, kanalizační šachty, vodovodní šoupáky apod. je nutné provést jejich výškovou úpravu na novou niveletu.

Dojde-li stavbou k podélnému zásahu do komunikace, budeme vyžadovat opravu v celé šíři komunikace vyfrézováním a opětovným položením nového asfaltu v tl. 5 cm (nad výkopem v tl. min. 10 cm). Pokud se v úseku požadované opravy nacházejí dešťové vpusti, kanalizační šachty, vodovodní šoupáky apod. je nutné provést jejich výškovou úpravu na novou niveletu.

**Odpadového hospodářství:**

S odpadem produkovaným během stavebních prací nutno naložit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Valašské Meziříčí. Před zahájením stavebních (demoličních) prací bude mít investor nebo zhotovitel uzavřenu smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou na odpad, který sám nezpracuje dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona.

Ke kolaudaci investor předloží stavebnímu úřadu doklad o naložení s odpadem v souladu s citovaným zákonem o odpadech.

**Městské zeleně:**

Pokud si stavební práce vyžádají zásah do městské zeleně (kácení stromů, keřů), je nutné toto v dostatečném předstihu projednat na Odboru komunálních služeb MěÚ. Pokud stavebními pracemi dojde k zásahu do kořenových systémů stromů, nesmí dojít k jejich poškození.

Kořenový systém se předpokládá v šířce koruny stromu. V případě záboru veřejné plochy je stavebník povinen vyžádat si souhlas. Tento souhlas vydává MěÚ Valašské Meziříčí, odbor majetkové správy.

**- oddělení technické:**

Po dokončení stavby požadujeme předložit dokumentaci skutečného geodetického zaměření stavby v elektronické podobě (CD) včetně doložení **Protokolu o akceptaci zakázky** na adresu: Městský úřad Valašské Meziříčí, Zašovská 784, Odbor komunálních služeb, Ing. Zdeněk Bobek.

Při dodržení výše uvedených podmínek **souhlasí** odbor komunálních služeb s realizací stavby.

**UPOZORNĚNÍ:**

Toto vyjádření je vyjádřením samosprávy a v žádném případě nenahrazuje rozhodnutí či jiný úkon státní správy.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky od data vydání.

.....  
RNDr. David Černoch  
vedoucí odbor komunálních služeb  
MěÚ Valašské Meziříčí

Na vědomí: ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU – zde -